TRIENERGIA SS 20 M fino a 20 m²

mono tubo - MT 3/4" - fino a 20mq



garanzia

2 anni
garanzia
stazione solare

descrizione

La stazione solare TRIENERGIA SS 20M consiste di **RITORNO:**
- Misuratore regolatore di portata con valvole di carico e scarico impianto.
- Circolatore solare sincrono ad alta efficienza.
- Valvola a sfera flangiata a 3 vie con valvola di non ritorno 10 mbar (la valvola di non ritorno può essere esclusa ruotando la maniglia di 45°) provvista di maniglia porta termometro (termometro con anello blu; 0°C÷120°C).
- Gruppo di sicurezza 6 bar con manometro ø50 mm 0-10 bar con collegamento 3/4" maschio per vaso d'espansione. Uscita scarico 3/4" F.
- Interasse 125 mm. Box di isolamento in EPP (Dimensioni: 155x425x150 mm).
- Una speciale piastra posteriore metallica fissa il gruppo all'isolamento e consente una facile installazione sia alla parete che al bollitore.
- PN 10. Temperatura continua 120°C; (breve periodo: 160°C per 20 s).
- Connessioni esterne disponibili: 22 mm a compressione, 3/4" Maschio.

DATI TECNICI	u.m.	TRI-SS20-M
Regolatore di portata	l/min	1 ÷ 6
Circolatore Wilo Para ST		25/6 iPWM
Attacchi idraulici lato bollitore (di serie)	ø	¾" M
Valvola di sicurezza - pressione di apertura	bar	6
Attacco idraulico per vaso di espansione	ø	¾" M
Valvole a sfera con ritegno incorporato mandata e ritorno	ø	¾" M
Termometri di mandata e ritorno integrati su valvole a sfera	°C	0 ÷ 120
Manometro ø50 mm	bar	1 ÷ 10
Disareatore con valvola di sfiato manuale		di serie
Rubinetti di carico e scarico impianto provvisti di portagomma	ø	¾" M
Dimensioni con isolamento BxHxP	mm	155x425x150
Interasse mandata ritorno	mm	125
Centralina		-

codice prodotto

codice TRI-SS20-M
descrizione ..... Stazione Solare Mono Tubo
.....senza centralina - 3/4" fino a 20mq

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente indicativo. Coenergia si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel presente documento (compreso il contributo GSE).